



# Merkblatt zum Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100

Auch wenn die Kanäle zum Teil einen Durchmesser von mehr als 2 Meter haben, können diese sinnflutartige Starkregenereignisse nicht immer vollständig aufnehmen. Dies kann zu Überflutungen von Gelände, Straßen und Gebäuden führen. Hiergegen muss sich der Eigentümer des Grundstückes durch fachgerechte Planung schützen. Möglichkeiten um diese Regenwassermenge  $V_{\text{Rück}}$  auf der Fläche des Grundstückes zurückzuhalten sind z.B. Hochborde oder Mulden, bei größeren Regenwassermengen Sonderbauwerke wie z.B. Regenwasserrückhalteräume oder Stauraumkanäle inklusive Notüberlauf.

Die Bemessung der Regenwassermenge  $V_{\text{Rück}}$  erfolgt mit dem Überflutungsnachweis. Hierbei wird die Differenz, der auf der abflusswirksamen Niederschlagswasserfläche des Grundstückes anfallenden Regenwassermenge zwischen dem 30-jährigen Regenereignis ( $r_{D,30}$ ) und dem 2-jährigen Berechnungsregen ( $r_{D,2}$ ), ermittelt. Der 2-jährige Berechnungsregen ist maßgebend für die Dimensionierung der Grundleitungen zur Abführung des auf dem Grundstück anfallenden Regenwassers in die öffentliche Kanalisation. Für die Regenwassermenge sind die aktuell gültigen Kostra-DWD-Rasterdaten zu nutzen.

Sollte es für Sie keine Einleitungsbeschränkungen durch die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen geben, so findet die Berechnung des Überflutungsnachweises nach 2 Gleichungen der DIN 1986-100 statt. Maßgebend ist der größere Wert der 2 Rechnungen.

Zuerst erfolgt die Berechnung nach Gleichung 20 der DIN 1986-100.

$$V_{\text{Rück}} = \left( r_{D,30} \times A_{\text{ges}} - \left( r_{D,2} \times A_{\text{Dach}} \times C_{S,\text{Dach}} + r_{D,2} \times A_{\text{FaG}} \times C_{S,\text{FaG}} \right) \right) \times \frac{D \times 60}{10000 \times 1000}$$

$V_{\text{Rück}}$  Die zurückzuhaltende Wassermenge in  $\text{m}^3$

D die kürzeste maßgebende Regendauer, in Minuten, für die Bemessung der Entwässerung außerhalb der Gebäude nach DWA-A 118, Tabelle 4, sonst  $D = 5$  Minuten für einen Berechnungsregen, dessen Jährlichkeit einmal in 2 Jahren nicht unterschritten werden darf

Maßgebende Regendauer D		
Mittlere Geländeneigung	Befestigter Flächenanteil	Kürzeste Regendauer
< 1 %	≤ 50%	15 min
	> 50%	10 min
1% bis 4 %	0 bis 100%	10 min
> 4%	≤ 50%	10 min
	> 50%	5 min

Auszug aus Tabelle 4 DWA A-118



Im Anschluss erfolgt die zweite Berechnung nach Gleichung 21 der DIN 1986-100.

$$V_{Rück} = \left( \frac{r_{D,30} \times A_{ges}}{10000} - Q_{voll} \right) \times \frac{D \times 60}{1000}$$

$Q_{voll}$  Maximaler Durchfluss, bei Vollerfüllung, durch die geplante Grundleitung.  
Dieser kann aus Tabelle A.5 der DIN 1986-100 entnommen werden

Die Berechnung muss für  $D= 5, 10$  und  $15$  min durchgeführt werden. Maßgebend ist der größte berechnete Wert.

Sollten die Regeneinzugsflächen des Grundstücks weitgehend aus Dachflächen und nicht schadlos überflutbaren Flächen (z. B.  $> 70\%$ , hierzu zählen auch Innenhöfe) bestehen, ist die Überflutungsprüfung in Verbindung mit der Notentwässerung für das 5-Minuten Regenereignis in 100 Jahren nachzuweisen.

Die Berücksichtigung des Abflussbeiwertes,  $C$ , für die jeweilige Fläche ist nur bei der Ermittlung der Abflussmenge mit der zwei- bzw. fünfjährigen Regenspende zulässig.

## Beispielrechnung

$$A_{\text{Dach}} = 3200 \text{ m}^2$$

$$C_{\text{S,Dach}} = 1,0$$

$$A_{\text{FaG}} = 1800 \text{ m}^2$$

$$C_{\text{S,FaG}} = 1,0$$

Aufgrund der vor Ort vorhandenen Gegebenheiten wurde mit Hilfe des DWA A-118 eine maßgebende Regendauer von 5 min ermittelt.

Mit Gleichung 20 der DIN 1986-100 ergibt sich somit folgender Wert für  $V_{\text{Rück}}$

Gesamte abflusswirksame Fläche in m <sup>2</sup>	$A_{\text{ges}}$	5000	m <sup>2</sup>
Gesamte Gebäudedachfläche des Grundstückes	$A_{\text{Dach}}$	3200	m <sup>2</sup>
Spitzenabflussbeiwert Dachfläche	$C_{\text{S,Dach}}$	1	-
Gesamte befestigte Fläche außerhalb von Gebäuden	$A_{\text{FaG}}$	1800	m <sup>2</sup>
Spitzenabflussbeiwert befestigte Fläche außerhalb von Gebäuden	$C_{\text{S,FaG}}$	1	-
Maßgebende Regendauer	$D$	5	min
Maßgebende Regenspende für $D$ und $T=2$ Jahre	$r_{\text{D},2}$	209	l/(s*ha)
Maßgebende Regenspende für $D$ und $T=30$ Jahre	$r_{\text{D},30}$	433	l/(s*ha)

<b>zurückzuhaltende Regenwassermenge</b>	$V_{\text{Rück}}$	<b>33,6</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
--	-------------------	-------------	----------------------

Für die Berechnung nach Gleichung 21 der DIN 1986-100 muss der maximale Abfluss der Grundstücksanschlussleitung bei Vollfüllung bestimmt werden. Die Wahl des richtigen Leitungsquerschnittes ergibt sich aus dem Volumenstrom der abgeleitet werden muss,  $Q_r$ . Dieser kann mit folgender Gleichung bestimmt werden:

$$Q_r = \frac{A_{\text{Dach}} \times C_{\text{Dach}} \times r_{\text{(D,2)}}}{10000} + \frac{A_{\text{FaG}} \times C_{\text{FaG}} \times r_{\text{(D,2)}}}{10000}$$

$$Q_r = 104,5 \text{ l/s}$$

Somit kann aus Tabelle A.5 der DIN 1986-100, der benötigte Durchmesser für die Regenwasserleitung bei  $l = 1,5\%$  und  $h/d_i = 1,0$  von DN 300 abgelesen werden. Eine Regenwasserleitung mit DN 300 besitzt bei einer Vollfüllung eine tatsächliche Abflussmenge von  $Q_{\text{voll}}=116$  l/s. Damit verringert sich die nicht abfließende Wassermenge um diesen Wert.

Somit ergibt sich für die Berechnung mit Gleichung 21 der DIN 1986-100 folgendes Ergebnis:

$$V_{\text{Rück}} = \left( \frac{r_{\text{D},30} \times A_{\text{ges}}}{10000} - Q_{\text{voll}} \right) \times \frac{D \times 60}{1000}$$

Gesamte abflusswirksame Fläche in m <sup>2</sup>	A <sub>ges</sub>	5000	m <sup>2</sup>
Gesamte befestigte Fläche außerhalb von Gebäuden	A <sub>FaG</sub>	1800	m <sup>2</sup>
Maximaler Durchfluss der Grundleitung bei Vollfüllung	Q <sub>voll</sub>	116,3	l/s
Regenspende D= 5 min, T=30 Jahre	r <sub>(5,30)</sub>	433	l/(s*ha)
Regenspende D= 10 min, T=30 Jahre	r <sub>(10,30)</sub>	315	l/(s*ha)
Regenspende D= 15 min, T=30 Jahre	r <sub>(15,30)</sub>	257	l/(s*ha)

<b>Regenspende D= 5 min, T=30 Jahre</b>	<b>V<sub>Rück</sub> r<sub>(5,30)</sub></b>	<b>30,06</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
<b>Regenspende D= 10 min, T=30 Jahre</b>	<b>V<sub>Rück</sub> r<sub>(10,30)</sub></b>	<b>24,72</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
<b>Regenspende D= 15 min, T=30 Jahre</b>	<b>V<sub>Rück</sub> r<sub>(15,30)</sub></b>	<b>10,98</b>	<b>m<sup>3</sup></b>

Somit ergibt sich in diesem Beispiel das größte Volumen von 30,06 m<sup>3</sup> bei einem 5 Minutenregen.

Da sich die auf dem Grundstück zurückzuhaltende Regenwassermenge V<sub>Rück</sub> aus dem größeren Wert nach Gleichung 20 und 21 ergibt, beträgt V<sub>Rück</sub> = 33,6 m<sup>3</sup>.

Für den Fall der Begrenzung der Einleitung ist zusätzlich zum Überflutungsnachweis die Berechnung des erforderlichen Rückhaltevolumens entsprechend DWA-A 117 mit dem „einfachen Verfahren“ durchzuführen.

Bei Fragen zum Überflutungsnachweis wenden Sie sich gerne an die VG-Werke Simmern-Rheinböllen

Ansprechpartner: Herr Christian Muder E-Mail: [c.muders@sim-rhb.de](mailto:c.muders@sim-rhb.de); Tel 06761 837107

